

C € 0085



CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CU0394

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	CHAFFOTEAUX SAS Le Carré Pleyel, 5 rue Pleyel, F-93521 St. Denis - Cedex
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Wall hanging condensing boiler with integrated gas burner in modulating operation method
Model <i>Modell</i>	INOA S...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: K 2741 2020 T3 from 10.11.2020 (TRG) supplement test: K 2741 2020 B4 from 10.11.2020 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017)

Date of Expiry / File No. 06.01.2030 / 20-0561-GER
Ablaufdatum / AZ

25.11.2020 Rie B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 230 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Gerätekategorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I2E	20 mbar	DE, LU	
I2E(S)	20/25 mbar	BE	
I2H	20 mbar	AT, DK, EE, FI, LV, NL, NO, SE	
I2L	20/25 mbar	NL	
I3P	28-30 mbar	CY	
II2E(S)3P	20/25, 37 mbar	BE	
II2ELwLs3P	20,20,13, 37 mbar	PL	
II2Esi3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2H3P	20, 30 mbar	LT	
II2H3P	20, 37 mbar	CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IS, IT, PT, RO, SI, SK, TR	
II2HM3P	20, 37 mbar	IT	
II2HS3P	25, 30 mbar	HU	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
INOA S 24	nominal heat output: 4,3...18,8 kW heat input (Hi): 4,7...20,0 (drinking water: 4,7...23,5) kW	
INOA S 30	nominal heat output: 5,3...23,2 kW heat input (Hi): 5,8...24,0 (drinking water: 5,8...29,0) kW	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Additionally tested appliance categories, supply pressures and countries of destination:

BG: II2H3P (20, 30 mbar)

CY: I2H (20 mbar)

AL, MK, MT, RS: II2H3P (20, 37 mbar)

In the non-EU countries the conformity approval will be accepted if the Gas Appliance Regulation EU/2016/426 is transferred into national law by this countries.

flue types B23, B23P, B33, C13(x), C23, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) und C93(x): according to installation manual with flue systems of Centrotec (approval no. 0036 CPR 9169 003), Groppalli (approval no. 0476-CPR-7968), Muelink & Grol (approval no. 0432-BPR-220556) and SIT S.p.a. (approval no. 0476-CPR-8045)



EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CU0394Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	CHAFFOTEAUX SAS Le Carré Pleyel, 5 rue Pleyel, F-93521 St. Denis - Cedex
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Wall hanging condensing boiler with integrated gas burner in modulating operation method
Model <i>Modell</i>	INOA S...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 2741 2020 B5 from 10.11.2020 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)

File Number <i>Aktenzeichen</i>	20-0561-GWR
---	-------------

25.11.2020 Rie B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of heating boilers under EC Directive 92/42/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Heizkesseln nach der Richtlinie 92/42/EWG.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Energy Labelling <i>Energieeffizienzkennzeichnung</i>
INOA S 24	nominal heat output: 4,3...18,8 kW heat input (Hi): 4,7...20,0 (drinking water: 4,7...23,5) kW	
INOA S 30	nominal heat output: 5,3...23,2 kW heat input (Hi): 5,8...24,0 (drinking water: 5,8...29,0) kW	